



RED DE ABASTECIMIENTO

- CANALIZACIÓN GENERAL DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD ALTA DENSIDAD 10 Atm.
- CONEXION A RED GENERAL CON LLAVE DE CORTE BAJO ARQUETA DE 300 cm. TAPA DE FUNDICION DUCTIL SEGUN NORMAS C.I.A. SUMINISTRADORA
- ACOMETIDA EDIFICIO DETALLE DE GALASA
- BOCA DE INCENDIO INSTALADA SEGUN DETALLE GALASA
- RED DE ABASTECIMIENTO SEGUN P.E.I.O.G.S.G.

NOTA: TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERAN TENER LA HOMOLOGACION C.I.E. EN NINGUN CASO SE INSTALARAN PIEZAS DE PLASTICO O SIMILARES

PLAN PARCIAL SECTOR RC-4A

DESIGNACION : RED DE ABASTECIMIENTO	PLANO No. 0-08	ESC. 1:3000
SITUACION : LOS AMARGUILLOS, VERA. (ALMERIA)	JUNIO 09	05.108
PROMOTOR : AVUNTAMIENTO DE VERA	DOCUMENTO DE APROBACION DEFINITIVA	
ARQUITECTO : LUIS CANO RODRIGUEZ		